ELEMENTY PROJEKTOWANE DOPROWADZONE DO ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP NR WZ.5595.638.2.2019

ELEMENTY ISTNIEJĄCE NIEZGODNE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO - BUDOWLANYMI, POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP NR WZ.5595.638.2.2019

RZUT PARTERU SKALA 1:100

Legenda oznaczeń opraw awaryjnych

- AW1 — Oprawa awar. n/t charakt. św. ogólna 3W SE AT CNBOP
- AW2 — Oprawa awar. n/t charakt. św. korytarz 3W SE AT CNBOP
- EW1 — Oprawa awar. ewakuacyjna EXIT 1W IP65 SE AT CNBOP
- EW2 — Oprawa awar. ewakuacyjna EXIT dwustronna 1W IP65 SE AT CNBOP
- EW3 — Oprawa awar. ewakuacyjna EXIT 3W IP65 SE AT/TR CNBOP
- EW4 — Oprawa awar. ewakuacyjna 3,2W IP44 SE AT CNBOP (dedykowana do doświetlenia hydrantów)

Legenda oznaczeń systemu oddymiania grawitacyjnego i elektrotrzymaczy

- COD — Centrala oddymiania grawitacyjnego 2x8A
- OCD — Optyczna czujka dymu (konwencjonalna, podłączona do COD)
- RPO — Ręczny przycisk oddymiania
- S.O.O — Siłownik okna oddymiającego 24V DC (dostarczany ze stolarką) Puszka instalacyjna ppoż
- S.O.N — Siłownik drzwi napowietrzających 24V DC (dostarczany ze stolarką) Puszka instalacyjna ppoż
- TED — Trzymacz elektromagnetyczny drzwi ścienny (24VDC) z wbudowanym przyciskiem zwalniającym
- ER — Elektrozaczep rewersyjny (24VDC) do drzwi ewakuacyjnych montowany w zamku panicznym
- TW — Terminal wyjścia z sygnalizacją dźwiękową montowany na drzwiach
- CZ — Czytnik kart zbliżeniowych/Zamek szyfrowy
- AOCD — Autonomiczna optyczna czujka dymu (zasilanie bateryjne)

ISTNIEJĄCY PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁACZNIKA PRĄDU

ISTNIEJĄCY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

NHXH 3x2,5 E90 Zasilanie centrali COD

INWESTOR: GMINA KOZIENICE ul.Parkowa 5, 26-900 Kozienice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MAWAR PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH BIURO PROJEKTÓW LUBLIN UL.WROCŁAWSKA 19 TEL 696046686

OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH, OBEJMUJĄCA DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

ADRES : UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 4, 26-900 KOZIENICE, DZIAŁKA 6779

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA : RZUT PARTERU - Instalacje elektryczne SKALA 1:100

PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE: MARCIN ŁYSIAK, SPECJ. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NR UPR. LUB/0205/PWOE/11

DATA LISTOPAD 2020

RYSUNEK NR E2