

WA.ZUW.4.434.180.2019.MO

Gmina Kozienice  
ul. Parkowa 5  
26-900 Kozienice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu w odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2019r. dotyczące **określenia warunków przejścia ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi DK48** informuje, że zgodnie z przedłożoną dokumentacją oraz z prowadzoną przez PGW Wody Polskie ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów planowana inwestycja przekracza nie uregulowany odcinek rzeki Chartówka w km 6+820 biegu rzeki.

W związku z powyższym przejście nad rzeką Chartówką uzgadnia się pod następującymi warunkami:

1. Prowadzone prace nie mogą utrudniać swobodnego przepływu wody w rzece.
2. Należy dążyć aby wszelkie prace w korycie rzeki były prowadzone przy niskich stanach wód.
3. Roboty w rejonie rzeki nie powinny powodować długotrwałego zaburzenia przepływów, zamulania, mącenia wód oraz zanieczyszczenia.
4. W celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz prawidłowego funkcjonowania budowli proponuje się utrzymanie przez zarządcę drogi, rzeki powyżej i poniżej planowanego przekroczenia, które zostaną określone w decyzji wodnoprawnej celem zapewnienia swobodnego spływu wód.
5. Należy zwrócić uwagę na wzniesienie spodu konstrukcji budowli nad korytem rzeki, poszczególne elementy nie powinny zawężać światła przepływu, a całość konstrukcji powinna być stabilna.
6. Gotową dokumentację projektową należy przedłożyć do uzgodnienia w Nadzorze Wodnym w Kozienicach.
7. Po zakończeniu prac teren robót oraz teren przyległy do inwestycji należy uporządkować.
8. W przypadku wyrządzenia szkód w miejscu inwestycji dokonać ich naprawy na koszt inwestora.
9. O rozpoczęciu i zakończeniu robót w obrębie rzeki należy poinformować Nadzór Wodny w Kozienicach
10. Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przekazać ją do Nadzoru Wodnego w Kozienicach.
11. Zakres działań wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zawiera art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r.,poz.2268 ze zm.).
12. W przypadku zajęcia gruntów pod wodami płynącymi, w załączeniu do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy wyliczyć powierzchnię gruntów Skarbu Państwa niezbędną do zajęcia pod projektowaną inwestycję.

Zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2018r.,poz.2268 ze zm.), zajęcie gruntu pokrytego wodami płynącymi, stanowiącego własność Skarbu Państwa wymaga zawarcia umowy użytkowania w formie pisemnej. W tym celu do wniosku o zawarcie umowy wraz z opisem zamierzonych czynności, należy dołączyć:

- mapę ewidencyjną lub zasadniczą z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do użytkowania,
- oryginał aktualnego (nie starszy niż 6 miesięcy) wypisu z rejestru gruntów na działkę Skarbu Państwa przewidzianą do oddania w użytkowanie,
- uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

Wzór wniosku o zawarcie umowy znajduje się na stronie [www.warszawa.rzgw.gov.pl](http://www.warszawa.rzgw.gov.pl). Wniosek o zawarcie umowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze13B 03-194 Warszawa.

DYREKTOR  
Ryszard Włosna

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Paweł Laśkiewicz PLProjekt Biuro Projektowe, ul. Główna 139, 97-318 Czarnocin,
2. Nadzór Wodny w Kozienicach,
3. ZUW a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu

ul. Wernera 4a, 26-600 Radom

tel.: +48 (48) 362 61 38 | faks: +48 (48) 362 61 38 | e-mail: [zz-radom@wody.gov.pl](mailto:zz-radom@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)