

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4 a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 43

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Ul. Gazowa 11/13 26-600 Radom
tel. 48 33 241 26
henryk.jastrzebski@psgaz.pl

PL PROJEKT Biuro Projektowe
Justyna Laśkiewicz
ul. Główna 139
97-318 Czarnocin

Wasz znak: pismo z dnia 15.07.2019r
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.R.763.569(1).19

Radom, 22.07.2019

Dot.: Warunki zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi DK48.

Szanowny Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.07.2019r. dotyczące wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi DK48 (odcinek 123+200 do 126+450), Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Zarządzania Majątkiem sieciowym w Radomiu określa następujące warunki techniczne do załączonego projektu:

- Należy zachować przykrycie sieci gazowej znajdującej się w obrębie projektowanej inwestycji zgodnie z Dz. U. z dn. 4 czerwca 2013 r. poz. 640 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
- Prace budowlane wykonywane w bezpośredniej bliskości sieci gazowej wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
- O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić pisemnie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem Gazownię w Pionkach ul. Słowackiego 17A, 26-670 Pionki.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy konieczności wykonania dodatkowych prac zabezpieczających sieć gazową np.: montaż lub podniesienie skrzynek sączków wężowych do poziomu projektowanej nawierzchni, przedłużenie rur ochronnych,

obniżenie posadowienia sieci gazowej, inwestor ma obowiązek zlecić do Gazowni w Pionkach odpłatne wykonanie tych prac.

Dodatkowo informujemy, że na rysunku nr 2.1 naniesione zostało brakujące przyłącze gazowe na terenie działki nr 238/13.

Powyższe warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

Za wydanie warunków technicznych zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana do zapłaty na adres: PL PROJEKT Biuro Projektowe Justyna Laśkiewicz, ul. Główna 139, 97-318 Czarnocin, NIP 771 256 47 77.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Radomiu
tel. (48) 332 41 19
andrzej.chmielewski@psgaz.pl

Spełnienie obowiązku informacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Henryk Jastrzębski

Załączniki:

1. „Plan sytuacyjny” skala 1: 500 – 6 szt.

Otrzymują:

1. PL PROJEKT Biuro Projektowe Justyna Laśkiewicz, ul. Główna 139, 97-318 Czarnocin
2. a/a