



6)BRAK MOŻLIWOŚCI EWAKUACJI DO INNEJ STREFY POŻAROWEJ NA TEJ SAMEJ KONDYGNACJI  
19)BRAK UDOKUMENTOWANIA WYMAGANEJ PRZEPISAMI REAKCJI NA OGIEŃ DLA POKRYCIA DACHU

ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM  
MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP  
NRWZ.5595.638.2.2019

- 1 WYKONANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO O NATĘŻENIU 2lx, NA POZIOMYCH DROGACH EWAKUACYJNYCH I 5lx NA KLATKACH SCHODOWYCH (UJĘTO W CZ. ELEKTRYCZNEJ)
- 2 WYKONANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA PRZESTRZENI OTWARTYCH ( OŚWIETLENIA PRZECIWPANICZNEGO ) W SALACH ZAJĘĆ DZIECI ( POM. NR 0.16; 0.11; 1.11; 1.3; 1.7 ) ORAZ SZATNI DZIECI (POM. NR 0.15 ) O NATĘŻENIU 1lx (UJĘTO W CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ)
- 3 WYPOSAŻENIE POM. NR -1.3; 0.22; 0.15; I 1.2 W AUTONOMICZNE CZUJNIKI DYMU. AUTONOMICZNE CZUJNIKI DYMU W POM -1.3; 0.22; 0.15; I 1.2 ZLOKALIZOWANE W POBLIŻU WIND TOWAROWYCH (UJĘTO W CZ. ELEKTRYCZNEJ)
- 4 WYPOSAŻENIE DRZWI EIS 30 ZAMYKAJĄCYCH GŁÓWNĄ KLATKĘ SCHODOWĄ W ELEKTROTRZYMACZE.

1-14

ELEMENTY PROJEKTOWANE DOPROWADZONE DO ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAM I Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP NR WZ.5595.638.2.2019

1)-26)

ELEMENTY ISTNIEJĄCE NIEZGODNE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO - BUDOWLANYMI, POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP NR WZ.5595.638.2.2019

- ELEMENTY PROJEKTOWANE POZOSTAŁE
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

INWESTOR: <b>GINA KOZIENICE</b> ul.Parkowa 5, 26-900 Kozienice	JEDNOSTKA PROJEKTOWA <b>MAWAR</b> PRACOWNIA USŁUG INŻYNIERSKICH <b>BIURO PROJEKTÓW</b> LUBLIN UL.WROCŁAWSKA 19 TEL 66046088
OBIEKT : <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH, OBEJMUJĄCA DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b>	
ADRES : <b>UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 4, 26-900 KOZIENICE, DZIAŁKA 6779</b>	
STADIUM : <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
NAZWA : <b>RZUT 1 PIĘTRA</b> SKALA 1:100	
PROJEKTANT CZ.BUDOWLANA	<b>JACEK MAZUREK</b> SPECJ. ARCHITEKTOWNICZNA NR UPR. 03/LOIA/03
PROJEKTANT CZ.BUDOWLANA	<b>RYSZARD MAZUREK</b> SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NR UPR. 216/LB/76
DATA	LISTOPAD 2020
RYSunEK NR	<b>B3</b>