

















Legenda oznaczeń opraw awaryjnych

- AW1  Oprawa awar. n/t charakt. św. ogólna 3W SE AT CNBOP
- AW2  Oprawa awar. n/t charakt. św. korytarz 3W SE AT CNBOP
- EW1  Oprawa awar. ewakuacyjna EXIT 1W IP65 SE AT CNBOP
- EW2  Oprawa awar. ewakuacyjna EXIT dwustronna 1W IP65 SE AT CNBOP
- EW3  Oprawa awar. ewakuacyjna EXIT 3W IP65 SE AT/TR CNBOP
- EW4  Oprawa awar. ewakuacyjna 3,2W IP44 SE AT CNBOP (dedykowana do doświetlenia hydrantów)

Legenda oznaczeń systemu oddymiania grawitacyjnego i elektrotłumaczy

-  Centrala oddymiania grawitacyjnego 2x8A
-  Optyczna czujka dymu (konwencjonalna, podłączona do COD)
-  Ręczny przycisk oddymiania
-  Siłownik okna oddymiającego 24V DC (dostarczany ze stolarką)
-  Siłownik drzwi napowietrzających 24V DC (dostarczany ze stolarką)
-  Trzymacz elektromagnetyczny drzwi ścienny (24VDC) z wbudowanym przyciskiem zwalniającym
-  Elektroczep rewersyjny (24VDC) do drzwi ewakuacyjnych montowany w zamku panicznym
-  Terminal wyjścia z sygnalizacją dźwiękową montowany na drzwiach
-  Czytnik kart zbliżeniowych/Zamek szyfrowy
-  Autonomiczna optyczna czujka dymu (zasilanie baterijne)

ELEMENTY PROJEKTOWANE DOPROWADZONE DO ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAM I Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP NR WZ.5595.638.2.2019

ELEMENTY ISTNIEJĄCE NIEZGODNE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO - BUDOWLANYMI, POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP NR WZ.5595.638.2.2019

INWESTOR: GINA KOZIENICE ul.Parkowa 5, 26-900 Kozielenice	JEDNOSTKA PROJEKOWA MAWAR PRACOWNIA ARCHIT.
OBJEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH, OBEJMUJĄCA DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
ADRES : UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 4, 26-900 KOZIENICE, DZIAŁKA 6779	
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA : RZUT PIWNICY - Instalacje elektryczne	SKALA 1:100
PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE NR UPR. LUB ZOSTANIECENIA	DATA LISTOPAD 2020
	RYSUJEK NR E1