

WYKONAĆ OTWORY o 15cm W STROPIE
PUSTAKI WENTYLACYJNE NA STROPIE
PRZEBICIA INSTALACYJNE W STROPACH I ŚCIANACH WG BRANŻY SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ.

ZESTAWIENIE STALI - STROP -0,07

Nr pręta	Średnica	Długość pręta m	Ilość szt	Długość razem A-IIIN ϕ10	Długość razem A-IIIN ϕ12
1	ϕ 10	13,30	8	106,4	
2	ϕ 10	lśr=11,90	25	297,5	
3	ϕ 10	lśr=8,60	17	146,2	
4	ϕ 10	9,66	38	367,1	
5	ϕ 10	6,37	5	31,9	
6	ϕ 10	lśr=5,53	24	132,7	
7	ϕ 10	1,40	18	25,2	
8	ϕ 10	1,80	4	7,2	
10	ϕ 12	13,56	8		108,5
11	ϕ 12	lśr=12,16	25		304,0
12	ϕ 12	lśr=8,83	17		150,1
13	ϕ 12	6,89	5		34,9
14	ϕ 12	9,92	38		377,0
15	ϕ 12	lśr=5,79	24		139,0
16	ϕ 12	1,40	18		25,2
17	ϕ 12	1,80	4		7,2
Długość			m	1113,9	1145,9
Masa			kg	687,3	1017,6
Masa razem kg				1704,9	

STROP MONOLITYCZNY NAD PIWNICĄ POZIOM -0,07 SKALA 1:50

PŁYTA GRUBOŚCI H18CM - ZBROJENIE PŁYTY GÓRNE

- **BETON B25 (C20/25)**
- **STAL KL. A- IIIN (gat. RB500W)**
- **NIEZBĘDNE POŁACZENIA MONTAŻOWE PRĘTÓW WYKONAĆ SPAWANE ZAKŁADKOWE JEDNOSTRONNE.**

ELEKTRODY EB 155; PRĘTY o10 - SPOINA 3x110mm, PRĘTY o12 - SPOINA 4x130mm.

INWESTOR: **GMINA KOZIENICE**
ul.Parkowa 5, 26-900 Kozienice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA **MAWAR** PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH
BIURO PROJEKTÓW
LUBLIN UL.WROCŁAWSKA 19 TEL 698046088

OBIEKT : **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSP**
ADRES : DZ. 1208, 1209, OBR. NOWA WIEŚ, GM.KOZIENICE

STADIUM : **PROJEKT BUDOWLANY**
NAZWA : **SCHEMAT MONOLITYCZNY NAD PIWNICĄ POZIOM -0,07**
PŁYTA GRUBOŚCI H18CM - ZBROJENIE PŁYTY GÓRNE
SKALA 1:50

PROJEKTANT KONSTRUKCJA	**RYSZARD MAZUREK** SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NR UPR. 216/Lb/76		DATA **LISTOPAD 2020**
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	**JANINA MAZUREK** SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NR UPR. 338/Lb/76		RYSUNEK NR **K2.2_ZAM**