


KI.0003.6.2021



Szanowny Pan  
Arkadiusz Molenda

Podpis

Rady Miejskiej w Kozienicach

W odpowiedzi na pismo znak: KI. 0003.6.2021 z dnia 20.05.2021 r., (data doręcz. 27.05.2021r.) za pośrednictwem którego została przekazana do rozpatrzenia Pana interpelacja w sprawie uszkodzenia nawierzchni ulicy Makowej w miejscowości Janów, uprzejmie informuję, że ulica Makowa została zaprojektowana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozienice uchwalonego uchwałą nr VI/73/2007 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 marca 2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 157, poz. 4294) i oznaczona na tym planie symbolem 5KDD jako droga dojazdowa/gminna o minimalnej szerokości 10 m w liniach rozgraniczających. Przez linie rozgraniczające rozumie się granice terenu przeznaczony na pas drogowy lub pasy drogowe ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pas ograniczony liniami rozgraniczającymi przeznaczony jest na urządzenia infrastruktury technicznej związane z funkcją komunikacyjną drogi, min. takie jak urządzenia inżynierii ruchu czy urządzenia odwadniające lub inne standardowe metody odprowadzania wód opadowych z terenu znajdującego się w obrębie pasa drogowego. Na odcinku projektowanej drogi Gmina Kozienice dysponowała własną działką drogową o szerokości ok. 6 m, w związku z tym, w celu dotrzymania wymogów warunków technicznych i norm konieczne było odpłatne przejście pasa sąsiedniej działki. Na takie rozwiązanie właścicielka działki się nie zgodziła i w trakcie realizacji dokumentacji projektowej wprowadzone zostały korekty szerokości pasa drogowego i korony drogi. Po wykonaniu dokumentacji projektowej dla tej drogi i innych dróg w Janowie, Gmina Kozienice złożyła w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednak na etapie procedury prowadzącej do wydania tej decyzji, pomimo wcześniejszych ustępstw Gminy Kozienice, właścicielka sąsiedniej działki nadal wносиła skargi i odwoływała się od przedstawionego jej projektu decyzji, która obejmowała również budowę innych dróg na osiedlu Janów. Taka sytuacja zagrażała zrealizowaniu zadania inwestycyjnego, toteż kolejny raz zmniejszono nie tylko szerokość pasa drogowego i koronę drogi, ale i dokonano korekty wysokościowej niwelety. W wyniku wprowadzenia tych zmian zaburzona została idea powszechnie stosowanego równomiernego odwodnienia powierzchniowego nawierzchni drogi i zastosowania odpowiednich metod odprowadzenia wód opadowych co skutkowało powstawaniem sporych kałuż i zastoin. Z tych powodów ryzykowne ale konieczne było zastosowanie podłużnych przykrawędziowych sączków odwadniających. Sączki przykrawędziowe spełniają swoje zadanie w przypadku normalnych opadów deszczu. W innych sytuacjach, szczególnie podczas opadów ponadnormatywnych czy w trakcie nagłych roztopów śniegowych, gdzie sączki i grunt są jeszcze zamrożone występują zakłócenia w odprowadzeniu wody dalej od nawierzchni. Nie odprowadzana woda powoduje przykrawędziowe rozmywanie gruntu pod warstwami podbudowy i taka sytuacja występuje również może występować na innych odcinkach. Rozmycie gruntu pod warstwami podbudowy przy krawędzi jezdni powoduje obniżenie wytrzymałości nawierzchni na obciążenia pochodzące od ruchu drogowego. Skutkiem obniżenia wytrzymałości są prawdopodobnie powstające rysy i pęknięcia jezdni. Wiosną tego roku dokonano przeglądu technicznego i uzgodniono z Wykonawcą robót sposób naprawy. W ramach rękopism Wykonawca robót dokona naprawy do końca lipca 2021 roku. Bez zlecenia szczegółowych ekspertyz technicznych, brak jest możliwości jednoznacznego określenia powstania przyczyny usterki, a wszelkie materiały wbudowane w drogę spełniały wymagania określone w SST i dokumentacji technicznej.

Do wiadomości:

Pan Rafał Sucherman, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach

Z up. BURMISTRZA  
  
Andrzej Mirosław Pałkowski  
Zastępca Burmistrza ds. Technicznych

Sprawę prowadzi: Pan Zbigniew Tokarczyk e-mail: [zbigniew.tokarczyk@kozienice.pl](mailto:zbigniew.tokarczyk@kozienice.pl)

Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Tel. 48 611 71 44

Gmina Kozienice

ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

T 48 611 71 00 \ F 48 614 20 48 \ E [urzed@kozienice.pl](mailto:urzed@kozienice.pl)

NIP: 812 18 28 216 \ REGON: 670223333 \ TERYT: 1407053