

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Inwestycja	Budowa drogi gminnej w m. Kozienice		
Obręb Ewidencyjny	0004 - Kozienice		
Jednostka ewidencyjna	140705_4 – Kozienice Obszar Miejski		
Numery Działek	3411/2; 3408/1; 5005//1; 5006/2; 5008 które ulegną podziałowi, 5007 do czasowego zajęcia na czas wykonywania włączenia z drogą gminną – ul. Batalionów Chłopskich, 5006/1 do czasowego zajęcia na czas wykonywania chodnika w drodze powiatowej – ul. Parkowa, 6839/1 do czasowego zajęcia na czas wykonania włączenia do drogi wewnętrznej.		
Branża	Elektryczna		
Inwestor	Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 Kozienice		
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI		
Jednostka Projektowa	 JMS SANITECHNIKA	JMS SANITECHNIKA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe mgr inż. Maciej Stachowicz Ul. Szczęśliwa 15, 26-900 Kozienice	
Projektant	Nr uprawnień	Nr OIIB	Podpis
mgr inż. Daniel Maksym	MAZ/0585/POOE/12	MAZ/IE/0097/10	
Data opracowania	25-11-2021	Egz nr	1
<u>SPIS ZAWARTOŚCI</u> – Uzgodnienie z RE Kozienice BIOZ			

UWAGA:

Projekt budowlany składa się z niezależnie opracowanych części , które dołącza się do wniosku zgłoszenia robót budowlanych:

- **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
- **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**
- **OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY**

Nie dołącza się do wniosku zgłoszenia robót budowlanych następującą część projektu budowlanego

- **PROJEKT TECHNICZNY**

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja	Budowa drogi gminnej w m. Kozienice		
Obręb Ewidencyjny	0004 - Kozienice		
Jednostka ewidencyjna	140705_4 – Kozienice Obszar Miejski		
Numery Działek	3411/2; 3408/1; 5005//1; 5006/2; 5008 które ulegną podziałowi, 5007 do czasowego zajęcia na czas wykonywania włączenia z drogą gminną – ul. Batalionów Chłopskich, 5006/1 do czasowego zajęcia na czas wykonywania chodnika w drodze powiatowej – ul. Parkowa, 6839/1 do czasowego zajęcia na czas wykonania włączenia do drogi wewnętrznej.		
Branża	Elektryczna		
Inwestor	Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 Kozienice	 Kozienice idealne na szczęście	
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI		
Jednostka Projektowa	 JMS SANITECHNIKA	JMS SANITECHNIKA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe mgr inż. Maciej Stachowicz Ul. Szczęśliwa 15, 26-900 Kozienice	
Projektant	Nr uprawnień	Nr OIIB	Podpis
mgr inż. Daniel Maksym	MAZ/0585/POOE/12	MAZ/IE/0097/10	
Data opracowania	25-11-2021		

Część opisowa:

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w m. Kozienice gm. Kozienice-

- | | |
|---|----------|
| • Budowa linii oświetlenia drogowego wykonanej przewodem YAKXs 4 x 35 mm ² | mb 152 |
| • montaż opraw LED 18 W | szt.5 |
| • Montaż wysięgników jednoramiennych 1 x 1,5 x 15 deg | szt.5 |
| • Montaż słupów stalowych o wysokości 8 m | szt.5 |
| • Montaż fundamentów B-70 | szt.5 |
| • montaż przewodów YDY 2 x 2,5 mm ² zasilających oprawę | kpl.5 |
| • montaż zabezpieczeń opraw na słupach z wkładką 6 A | szt.5 |
| • układanie rur osłonowych DVK 110 | mb 36 |
| • układanie rur osłonowych APS 160 | mb 85 |
| • układanie bednarki uziemiającej Fe/Zn 25/4 | dł 120 m |

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren zagospodarowany: tereny zielone, drogi publiczne utwardzone, istniejąca infrastruktura: telefony, wodociąg, sieć elektroenergetyczna.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejąca sieć elektroenergetyczna, droga publiczna.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

Porażenie prądem elektrycznym przy linii sieci elektroenergetycznej, roboty prowadzone za pomocą dźwigu (rozładunek), wypadek komunikacyjny (pas drogowy).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż stanowiskowy, roboty prowadzone według instrukcji BHP i zakładowych, według instrukcji prowadzenie robót w pasie drogi publicznej i kodeksu drogowego, roboty w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać pod nadzorem pracownika RE Kozienice.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz 1125, 1126 roboty budowlane objęte w. w. projektem podlegają obowiązkowi wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem budowy .



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kozienice
26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 11
Tel.: 048 611 86 00 Fax.: 048 611 86 06

Kozienice dnia 2021-05-10

RM/MC / 3844 / 2021

Gmina Kozienice
ul. Parkowa 5
26- 900 Kozienice

W załączeniu przesyłamy protokół z uzgodnienia
Zaopiniowanie lokalizacji projektowanej infrastruktury innych branż w
stosunku do istn. linii elektroenergetycznych w m. Kozienice ul. Batalionów
Chłopskich gm. Kozienice

Projektant: Mariusz Salata

MAZ/0017/PWBD/18

Informujemy, że przedłożone opracowanie uzgadniamy tylko pod względem
zgodności z warunkami technicznymi zasilania.
Odpowiedzialność za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami obciąża Wasze Biuro Projektowe

Protokół Nr 121/2021

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Kozienice
z dnia 2021-05-10

Po zapoznaniu się z wyżej wymienioną dokumentacją komisja w składzie:

1. Jarosław Kucharczyk
2. Mariusz Cencelewicz
- 3.

przedstawia następujące wnioski:

Uzgodniono bez uwag / z uwagami:

1. W miejscach skrzyżowań z proj. nawierzchnią istn. kable elektroenergetyczne należy chronić w rurach osłonowych dwudzielnych z uszczelniaczami dopasowanymi do średnicy rur.
2. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać pod nadzorem pracownika RE Kozienice.
3. W przypadku wystąpienia awarii koszty odbudowa nawierzchni poniesie UM Kozienice.
4. Zachować głębokość posadowienia kabla 1m od proj. nawierzchni.

Zatwierdzam