

Kozienice, dnia 08.02.2018r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Stosownie do przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa ulicy Słowackiego w m. Kozienice wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”**

Pytanie:

Dotyczy: Instalacji kanalizacji deszczowej.

Czy do wyceny należy doliczyć przykanaliki biegnące od studni do wpustów i w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Tak. W kosztach wykonania zamówienia należy uwzględnić:

1. Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk DN 200x5,9 (SN8 lite) w ilości 44 m.

Jednocześnie działając w oparciu o przepisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej terminu wykonania zamówienia, który ustala się na **dzień 31.08.2018r.**

Wobec powyższego dokonuje się zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

- 1. Pkt. 8.1. SIWZ, otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania niniejszego zamówienia: do dnia 31.08.2018r.”**
- 2. § 4 ust.1 wzoru umowy (część II SIWZ) otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji zadania: do dnia 31.08.2018r.”**
- 3. Pkt 2 Załącznika nr 1- Wzór Formularza oferty otrzymuje brzmienie: „Zamówienie wykonamy w okresie do dnia 31.08.2018r.”** Wzór Formularza oferty, uwzględniający dokonaną zmianę terminu wykonania zamówienia, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie dokonuje się zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sekcji II pkt. 8, który otrzymuje brzmienie: „Data zakończenia 2018-08-31.”

Wprowadzone zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *[Podpis]* Czerwiński
Zastępca Burmistrza ds. Technicznych