

Koźienice, dnia 23.01.2018r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Stosownie do przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Remonty dróg gminnych**”

Pytanie

Proszę o podanie głębokości na jaką Wykonawca ma wykonać frezowanie zgodnie z punktem „*Frezowanie nawierzchni wraz z uzupełnieniem nawierzchni masą asfaltową na gorąco dla ruchu KR1-KR2 mieszanką żwirowo-gryśową AC11S 50/70*” podanym w kalkulacji cenowej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Remonty dróg gminnych” – załącznik nr 1”

Odpowiedź:

Do wyceny przyjąć 4 cm.

W przypadku większej głębokości ilości będą rozliczane proporcjonalnie do faktycznie wykonanej głębokości w oparciu o cenę jednostkową podaną w ofercie i obmiary zatwierdzone przez inspektora nadzoru.


Z up. burmistrza
mgr inż. Piotr S. Juran
DYREKTOR
Wydział Infrastruktury