

Urząd Miejski w Kozienicach

ul. Parkowa 5  
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5  
tel. 48 611-71-00, fax 48 614-20-48

WI.7011.24.2017

www.kozienice.pl  
e-mail: urzad@kozienice.pl  
Regon 670223333 NIP 812 182 82 15

Kozienice, dnia 12.03.2018r.

dotyczy:

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą i sięgaczami”, znak sprawy: WI.7011.24.2017**

**Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

**Pytanie 1**

Czy dana kostka ma być cięta tylko w płaszczyźnie poziomej (dół kostki) zostawiając nieregularne kształty boczne i górę z tolerancją wybrzuszeń do 10 mm ?

**Odpowiedź :**

Kostka ma być cięta od góry, boki mogą być łupane.

**Pytanie 2**

Czy może w dwóch płaszczyznach poziomych (górze i dół kostki), zostawiając nieregularne kształty boczne z tolerancją wybrzuszeń do 10 mm (cięta góra kostki byłaby płomieniowana tzn. przeciwpoślizgowa) ?

**Odpowiedź :**

Odpowiedź jak w pkt. 1.

**Pytanie 3**

Czy też wszystkie boki mają być cięte (2 poziome i 4 pionowe)?

**Odpowiedź :**

Odpowiedź jak w pkt. 1.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejszy dokument przekazany Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Burmistrza  
mgr inż. Piotr Szafran

Dyrektor  
Wydziału Infrastruktury