MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Xy zgłoszenia pracy geodezyjnej		PODGIK.6640.271.2017
Miejscowość		Świerże Górne
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	141702_5
	nazwa	Kozienice
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0036
	nazwa	Świerże Górne
Numer działki		
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	płaskich	PL-2000/21
	wysokości	Kronsztad 60
	geodezyjny	PL-EVRF-2007
Oznaczenie sekcji mapy		7.6625.D.23.2, 7.6625.D.23.4
Oznaczenie obszaru aktualizacji		
Obiektowość gruntowa		wykonano bez ustawienia obciążeń
Użytki gruntowy na użytkowy w ewidencji gruntów i budynków		
Wykonał w dniu: 08.03.2017		

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Sławomir Wdowiak
Nr ewid. 11675

GEOBIT
Sp. z o.o.
ul. Piotra Ściegiennego 1a/7
26-600 Radom
tel./fax 48 667 21 01, 0664 209 296

Podawczo się, że obiekty Ośrodek zostali wyrażeniowy w wyniku, oraz geodezyjnych i kartograficznych, których zasięg zawiera zakres projektowy wyłączny do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, spo

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KOZIEŃSKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Data wpisania zgłoszenia aktualizacyjnego do ewidencji materiałów zasobu	9. Mod. 2017. 413 17. MAR. 2017
Imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie	Z up. STAROSTY Janusz Zawada INSPEKTOR Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej



JAKO LINIĘ KABLOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO PROJETUJE SIĘ:

YAKXs 4 x 35mm2 - długość 207 m w tym
trasa 177 m x 1,04 +21 m słupy oświetleniowe +2m słup istniejący
RURY OCHRONNE DVK 75 dł 22 m
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI Bednarka FE/ZN 25x 4- trasa 177m
połączona z zaciskiem PEN w złączu słupowym
SŁUPY STALOWE O WYS 8 m

JAKO LINIĘ KABLOWĄ OŚWIETLENIA PARKOWEGO PROJETUJE SIĘ:

YAKXs 4 x 35mm2 - długość 115 m w tym
trasa 92 m x 1,04 +15 m słupy oświetleniowe +4m słup istniejący
RURY OCHRONNE SRS 75 dł 8 m
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI Bednarka FE/ZN 25x 4- trasa 92m
połączona z zaciskiem PEN w złączu słupowym
SŁUPY STALOWE O WYS 8 m

UWAGI.

1.Długość całkowita kabla ośw. YAKXS 4 x 35 mm2 zawiera:
- 4 % po trasie, 2 m na wprowadzenie do słupa
2.Projektowane słupy metalowe o wys. 8 m
z wysięgnikami 1,5 m, oraz słupy metalowe o wys 5 m
3.Wysokość zawieszenia oprawy : 9 m
oraz 5 m(oprawa mocowana do wierzchołka słupa)
4.Oprawy sodowe w II klasie ochronności, IP 66, Ik 10 ,
źródła światła o mocy 100 W
5.Oprawa chroniona wkładką bezpiecznikową W1 400 V ,
E-14, 6A topikową DO gG 6 A w gniezdzie
bezpiecznikowym zabudowanym w złączu słupowym TB-1, TB-2
6. Oprawy zasilić przewodem YDY 750 V 2 x 2,5 mm2,
7. Oprawy kolejno zasilić naprzemian z różnych faz,
8. Szczegóły zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych
w opisie i ST
9. Zasilanie z linii NN "Świerże ST2"". TN-C

BRANŻA/ZAK.	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego i parkowego w Świerżu Górnym, gm. Kozienice		
INWESTOR	GMINA KOZIENICE ul. FABRICZNA 1 26-900 KOZIENICE		
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
PROJEKTANT inż. PIOTR BUJANOWICZ upr.proj. GP-MI-7342/2/94	AUTORZY OPRACOWANIA	DATA 06.2017	FORMAT A3	SKALA 1:500
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MARIAN SZPINDOR upr.proj. BUA-BI-6388/99/B	AUTORZY OPRACOWANIA	DATA 06.2017	FORMAT A3	BRANŻA ELEKTRYCZNA
RYSUNEK PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			NR RYS. 1/E	