

Uwagi i zalecenia:

Miejsce skrzyżowań projektowanych urządzeń
uzbrojenia podziemnego z istniejącą/
projektowaną siecią gazową wykonać wg.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dn. 26.04.2013 r. Dz. U. poz. 640. Miejsca kolizji
zabezpieczyć rurą ochronną. Roboty ziemne
w strefie ochronnej gazociągu wykonać ręcznie.
O przystąpieniu do prac wykonawca zobowiązany
jest powiadomić Gazownię w Pionkach
i Słowackiego 13a z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Ad. 4.

Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych
Gazownia w Pionkach
[Signature]
Wiesław Karaś

*Proszę o uprzedzenie reż. z 15.214.UW Zaspokulout
w dotychczas*

BIURO WYKONAWCZEGO

dr inż. Marianna Goralska

W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do:

a) zapewnienia wytyczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych.

b) wykonania robót wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie do celów projektowych i

potwierdzonej przez Zespół ds. KUPST,

c) po zakończeniu inwestycji zapewnić wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia
związanej z tym dokumentacji.

Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy
prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne będą odtworzone na koszt inwestora.
(Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dn. 15
kwietnia 1999r. Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zmianami).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 17 maja 1989r. PGiK (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
- Rozp. Min. Administracji i Cyfryzacji z dn 21 marca 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 383).
- Zarządzenie Starosty Powiatu Kozienickiego nr 26 z dn. 28 lipca 2014r.

Za zgodność z oryginałem

Kozienice, dnia 16.06.2017.

Z up. STAROSTY
[Signature]
Marianna Kozłowska
Zespół ds. Koordynacji i Wytyczenia
Projektowania Sieci i Instalacji Gazowych
Gazownia w Pionkach