JAKO PRZYŁĄCZE KABLOWE OŚWIETLENIA DROGOWEGO PROJETUJE SIĘ:

Linia nn Holendry Piotrkowskie 1
YAKXs 4 x 35mm2 - długość 135 m w tym
tras 110 m x 1,04 +16 m słupy oświetleniowe +4m stacja
RURY OCHRONNE SRS 110 dł 5 m
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI Bednarka FE/ZN 25x 4- trasa 110 m
połączona z zaciskiem PEN w złączu słupowym
SŁUPY STALOWE O WYS 8 m

Linia nn Opatkowice
YAKXs 4 x 35mm2 - długość 708 m w tym
tras 613 m x 1,04 +68 m słupy oświetleniowe +2m szafa sterowania ośw.
RURY OCHRONNE DVK 110 dł 8 m
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI Bednarka FE/ZN 25x 4- trasa 613 m
połączona z zaciskiem PEN w złączu słupowym
SŁUPY STALOWE O WYS 8 m
Szafa SOU wg odrębnego rysunku

UWAGI.
1.Długość całkowita kabla ośw. YAKXS 4 x 35 mm2 zawiera: 4 % po trasie, 2 m na wprowadzenie do słupa
2.Projektowane słupy metalowe o wys. 8 m z wysięgnikami 1,5 m,
3.Wysokość zawieszenia opraw : 9 m
4.Oprawy sodowe w II klasie ochronności, IP 66, IK 10 , źródła światła o mocy 100 W
5.Oprawa chroniona wkładką bezpieczniką Wt 400 V , E-14, 6A topikową DO gG 6 A w gnieździe bezpiecznikowym zabudowanym w złączu słupowym TB-1, TB-2
6. Oprawy zasilić przewodem YDY 750 V 2 x 2,5 mm2,
7. Oprawy kolejno zasilić naprzemian z różnych faz,
8. Szczegóły zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych w opisie i ST
9. Zasilanie z lini NN "Kolendry Piotrkowskie 1""- TN-C Opatkowice - TN-C

INWESTYCJA: Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn oświetlenia drogowego w m. Holendry Piotrkowskie, Opatkowice gm. Kozienice			
INWESTOR: GMINA KOZIENICE, UL. PARKOWA 5, 26-900 KOZIENICE			
TREŚĆ RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
PROJEKTANT (NR UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA): inż. PIOTR BUJANOWICZ, upr.proj. GP-III-7342/33/94	DATA: 08-2018	PODPIS	SKALA: 1:500; BRANŻA: ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			NR.RYS.: 1/E