JAKO PRZYŁĄCZE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PROJETUJE SIĘ:

YAKXS 4x35 mm2- trasa dł. 284m (dł. kabla 387m)
w tym 1,04(rów 284m + słupy 68m +słup linii nn 4 m)
RURY OCHRONNE SRS 75 dł 50
RURY OCHRONNE DVK 75 dł 43
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI Bednarka FE/ZN 25x 4- trasa 284m
połączona z zaciskiem PEN w złączu słupowym

UWAGI.

1. **Długość całkowita kabla ośw. YAKXS 4 x 35 mm2 zawiera:**
   4 % po trasie, 2 m na wprowadzenie do słupa
2. **Projektowane słupy metalowe o wys.5 m**
3. **Wysokość zawieszenia opraw : 5 m,**
4. **Oprawy LED 54 W-typ OCP LED 3**
   w II klasie ochronności, IP 66, IK 10 ,
5. **Oprawa chroniona wkładką bezpiecznikową Wt 400 V ,**
   E-14, 6A topikową DO gG 6 A w gnieździe
   bezpiecznikowym zabudowanym w złączu słupowym TB-1, TB-2
6. **Oprawy zasilić przewodem YDY 750 V 2 x 2,5 mm2,**
7. **Oprawy kolejno zasilić naprzemian z różnych faz,**
8. **Szczegóły zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych**
   w opisie i ST
9. **Zasilanie z linii NN "Kozienice T 3 " - TN-C**

PROJ PRZYŁĄCZE NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA PARKOWEGO
YAKXs 4 x 35mm2 - długość 387 m w tym
trasa 284 m + 4 m słupy oświetleniowe
+4m słup istniejący oświetleniowy
Oprawy ledowe 5 szt. typ OCP LED 3

Istniejąca linia kablowa oświetlenia drogowego zasilana ze stacji T 3 kon słup typ WZ

Istniejąca linia kablowa oświetlenia drogowego zasilana ze stacji T 3 kon słup typ WZ

proj L1 **proj L2** **proj L3** **proj L4** **proj L5** **proj L6** **proj L7** **proj L8** **proj L9** **proj L10** **proj L11** **proj L12** **proj L13** **proj L14** **proj L15** **proj L16**

SRS 75, dł.10 m **SRS 75, dł.3 m** **DVK 75, dł.10 m** **DVK 75, dł.3 m**

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Id - zgłoszenia		PODGIK.6640.1720.2017
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	140705_4
	nazwa	Kozienice
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0004
	nazwa	Kozienice
Numer działki		2203/51
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 7
	wysokości	Kronsztad 60
sekcja		7.159.25.14.1.3; 7.159.25.14.3.1
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		linia ciągła
Służebności gruntowe ujawnione w Księgach Wieczystych		Brak

mgr inż. Łukasz Siderski
USŁUGI GEODEZYJNE
AZYMUT
tel. 506 484 226
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 go Maja
NIP: 812-167-50-95 Region: 141600721

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę
Kozienice dn, **18.12.2017 r.**

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Łukasz Siderski
Nr upr 20035

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

INWESTYCJA	Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nisk. napięcia oświetlenia parkowego w m. Kozienice
INWESTOR	GMINA KOZIENICE UL. PARKOWA 5 26-900 KOZIENICE
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTANT	inż. PIOTR BUJANOWICZ upr.proj. GP-II-7342/3394
DATA	12-2017
PODPIS	
SKALA	1:500
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NR.RYS.	1/E

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KOZIENICKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	Ew. 1407.2018.5
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	03. STY. 2018 Z up. STAROSTY
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Jan Michalak Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej