

LEGENDA:

złącze pomiarowe montowane na w skrzynce probierczeń zainstalowane na elewacji budynku wraz z przewodem uziemiającym typu FeZn 30x4mm - połączyć z elementami stalowymi budynku poprzez spawanie

przewód odprowadzający izolowany, trasa pionowa ułożony w ociepleniu w osłonie rury grubościennej typu BE

Zwód poziomy - drut FeZn ø 8

zwód pionowy izolowany dla dachów spadzistych , Wysokość dobrano poprzez sprawdzenie toczącą się kulą o promieniu R=45m (PN-EN 62305-3).

UWAGI:

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi arkuszami normy PN-EN 62305
Po zakończeniu prac sporządzić dokumentację powykonawczą, do której należy załączyć prokolarne wyniki pomiarów.

Układ Sieci: TN-S
Ochrona od porażeń: SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PSP NR 3 W KOZIENICACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA 1:100
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – RZUT DACHU		BRANŻA: ELEKTRYCZNA
DANE INWESTORA:	Gmina Kozienice ul. Parkowa 5	NR RYSUNKU: E-4
ADRES BUDOWY:	Kozienice, ul. Konarskiego dz nr 2203/21	luty 2019
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Knapik MAP/0052/POOE/13 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bogdan Witka MAP/0055/POOE/03 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Latocha	PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Sowińska 24 tel. 0*32 434-42-00
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl