

BILANS POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGA POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. 10+90cm
0.01	Wiatrołap	–	17.1	17.1
0.02	Pom. wożnego	–	6.14	6.14
0.03	Portiernia	–	9.6	9.6
0.04	Komunikacja	–	80.41	80.41
0.05	Pom. n-la WF-u	–	14.58	14.58
0.06	WC n-la WF-u	–	3.13	3.13
0.07	Sala zajęć	–	101.87	101.87
0.08	Magazyn	–	8.52	8.52
0.09	WC męski	–	20.14	20.14
0.10	WC damski	–	20.73	20.73
0.11	WC n/p	–	6.8	6.8
0.12	Wiatrołap	–	2.96	2.96
0.13	Sanitariaty II	–	18.79	18.79
0.14	Szatnia II	–	17.21	17.21
0.15	Szatnia I	–	17.21	17.21
0.16	Sanitariaty I	–	18.79	18.79
0.17	Komunikacja	–	39.36	39.36
0.18	Klatka schodowa	–	24.51	24.51
0.19	Pom. porządkowe	–	7.07	7.07
0.20	Sala gimnastyczna	–	697.9	697.9
0.21	Szatnia III	–	15.58	15.58
0.22	Sanitariaty III	–	19.21	19.21
0.23	Sanitariaty IV	–	18.64	18.64
0.24	Szatnia IV	–	15.28	15.28
0.25	Komunikacja	–	49.1	49.1
0.26	Szatnia V	–	15.28	15.28
0.27	Sanitariaty V	–	18.64	18.64
0.28	Sanitariaty VI	–	19.21	19.21
0.29	Szatnia VI	–	15.58	15.56
0.30	Klatka schodowa	–	10.15	10.15
0.31	Pom. porządkowe	–	7.05	7.05
0.32	Magazyn	–	14.56	14.56
0.33	Pom. techniczne	–	18.28	18.28
0.34	Pom. techniczne	–	6.48	6.48
0.35	Pom. techniczne	–	5.88	5.88
0.36	Magazyn	–	15.75	15.75
0.37	Pom. techniczne	–	7	7
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		1404.49	1404.49
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		1590.24	
	POWIERZCHNIA ZABUDOWY		1585.37	
	KUBATURA			

LEGENDA:

	Instalacja wody ppoż.
	Instalacja wody zimnej
	Instalacja wody ciepłej
	Instalacja wody cyrkulacyjnej
#22/18/15St	Średnice zewnętrzne rur ze stali ocynkowanej szlachetnej łączonych przez zaciskanie w kolejności: woda zimna/ woda ciepła/ cyrkul.
#20/16PE	Średnice zewnętrzne rur wielowarstwowych łączonych przez zaprasowanie w kolejności: woda zimna/ woda ciepła.

UWAGA:
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzona pod stropem wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez zaciskanie.
Instalacje wody zimnej i ciepłej prowadzonej w bruzdach ściennych wykonać z rur PE wielowarstwowych łączonych poprzez zaprasowywanie.
Instalacje wody ppoż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych do instalacji ppoż. łączonych poprzez zaprasowywanie.

OZNACZENIA:

Mu	Miska ustępowa
Um	Umywalka
Nr	Natrysk
P	Pisuar
Z	Zlew
z.w.	zawór z złączką do węża

OZNACZENIA:
1. Wodomierz skrzydełkowy klasa C DN32 o przepływie qn=10m³/h
2. Zawór kulowy odcinający DN50
3. Redukcja DN50/DN32
4. Króciec gwintowany DN32 L>=6xDr (Dr – średnica przewodu)
5. Króciec gwintowany DN32 L>=4xDr (Dr – średnica przewodu)
6. Zawór antyskażeniowy typ BABM DN50
7. Zestaw hydroforowy o przepływie qn=2,11 l/s i wysokości podnoszenia H=14,1 mH20
8. Zawór zwrotny odcinający DN50
9. Zawór kulowy odcinający DN50
10. Zawór antyskażeniowy EA DN50
11. Zawór elektromagnetyczny WKB 2 DN40
12. Presostat typ CS do zaworu elektromagnetycznego
13. Zawór kulowy odcinający DN40

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PSP NR 3
W KOZIENICACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SKALA 1:100

Rzut parteru – instalacji wody ppoż, zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

BRANŻA: SANITARNA

NR RYSUNKU: S1

DANE INWESTORA: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5

ADRES BUDOWY: Kozienice, ul. Konarskiego dz. nr 2203/21

styczeń, 2019

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Borkowski SLK/1453/PWOS/06 Spec. Sanitarna — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wiśniewska UAN-VII/8386I/11/87 Spec. Sanitarna — PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Rutz — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" S.C.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szarska 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA