

Kozienice, dnia 07.02.2019r.

Nasz znak: ZEC.5131.2.2019.1

Pracownia Projektowa „PIK” s.c.
Anna i Maciej Pindurówie
ul. Szeroka 24
44-240 Żory

Dot.: warunków zabezpieczenia sieci ciepłowniczej

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w nawiązaniu do pisma z dnia 31.01.2019r. przekazuje warunki techniczne zabezpieczenia sieci ciepłowniczej w obrębie projektowanego boiska w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej „PT, budowy Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach”:

1. Przez teren projektowanego boiska przechodzi sieć ciepłownicza \varnothing 168,3/250 oraz nieczynna sieć tradycyjna kanałowa DN 150.
2. Przebudować sieć ciepłowniczą preizolowaną \varnothing 168,3/250, wymienić rury preizolowane na nowe z alarmem impulsowym w obrębie projektowanego boiska.
3. Rury preizolowane umieścić w stalowych rurach osłonowych wyprowadzając je minimum 1 metr poza obręb projektowanego boiska.
4. Nieczynna sieć tradycyjną kanałową należy zdemontować w obrębie projektowanego boiska, kanał z obu stron zamurować.
5. Przebudowę sieci preizolowanej należy wykonać w okresie postoju energetycznego w uzgodnieniu z Zakładem Energetyki Ciepłej Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W załączeniu faktura VAT za wydanie warunków technicznych zgodnie z cennikiem zakładowym.

K/o
1. ZEC a/a

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Robert Wojcieszek