

## INFORMACJA NR 1

dotyczy:

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi gminnej w m. Kozienice – Osiedle Borki”,  
znak sprawy: WI.7011.13.2017.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843) **Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

### Pytanie nr 1:

Składamy zapytanie dotyczące wymiany gruntu na odcinku drogi na grunt o nośności G1. Prosimy o sprecyzowanie jaki grunt G1 należy przewidzieć do wbudowania, gdyż ze względu na dużą rozbieżność cenową materiałów oraz ilość do wbudowania może to prowadzić u potencjalnych Wykonawców do dużych różnic w cenach.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w miejscu występowania gruntów nienośnych należy wymienić grunt na grunt G 1 który musi charakteryzować się odpowiednią nośnością, gwarantować jego stabilność oraz odporność na oddziaływanie wody i mrozu, tj. żwir, piaski grubo-, średnio i drobnoziarniste, dopuszcza się również pospółkę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejszy dokument przekazany Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  
Zm. Wzrost  
mgr inż. Piotr Szeferek  
DYREKTOR  
Wydział Inżynierii