

INFORMACJA NR 1

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę ulicy Marii Curie Skłodowskiej polegającej na budowie miejsc postojowych oraz drogi pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem w Koźienicach”,
znak sprawy: WI.7011.43.2019.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843) **Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z zapytaniem dot. prac elektrycznych. W projekcie budowlanym jest napisane aby zastosować oprawy 55W oraz 46W (pkt 6.3.2.PB). Natomiast wyliczenia fotometryczne wykonano dla opraw 46W oraz 76W. Jakiej oprawy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia:

- słupy oświetlenia ulicznego należy wyposażyć w oprawy 76W i 46W (potwierdzone obliczeniami fotometrycznymi),
- należy przyjąć:
 - 11 słupów wysokich $h = 8m$,
 - 8 słupów niskich $h = 6m$ (dla przejść dla pieszych),
- poz. 2 przedmiaru robót elektrycznych dotyczy „Montażu oświetlenia ulicznego w ulicy Skłodowskiej w Koźienicach”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejszy dokument przekazany Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Piotr Szafrań
DYREKTOR
Mdziału Infrastruktury

