

WIDOK Z GÓRY



WIDOK Z BOKU



**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ*
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO² OBIEKTU MOSTOWEGO**

NR M13/2019

Dane identyfikacyjne obiektu

1	Numer ewidencyjny:	35004695	5	JAD:	Gmina Kozienice
2	Nr drogi:	170824W	6	Najbliższa miejscowość:	Kozienic, ul.Przemysłowa
3	Kilometraż [km]:	0+016	7	Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Zagożdżonka
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	stal	8	Długość obiektu [m]:	14,60 m

STAN TECHNICZNY OBIEKTU

EKSPERTYZA

Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia												Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
		NT	WT													
1	Nasypy i skarpy	NT	WT											4	NIE	-
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NT	WT											4	NIE	-
3	Nawierzchnia jezdni	/												/	/	/
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	NS	AS	KS										4	NIE	-
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS	AS	KS										3	NIE	-
6	Belki podporęczowe, gzymsy	/												/	/	/
7	Urządzenia odwadniające	/												/	/	/
8	Izolacja pomostu	/												/	/	/
9	Konstrukcja pomostu	NS	AS	KS										4	NIE	-
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NS	AS	KS										3	NIE	-
11	Łożyska	NS	AS	KS										3	NIE	-
12	Urządzenia dylatacyjne	/												/	/	/
13	Przyczółki	NB	WB	OB.	KB	RB								4	NIE	-
14	Filary	NB	WB	OB.	KB	RB								4	NIE	-
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NB												4	NIE	-
16	Przeguby	/												/	/	/
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	NB	WB	OB.	KB	RB								4	NIE	-
18	Urządzenia ochrony środowiska	/												/	/	/
19	Zakotwienia ciągów	/												/	/	/
20	Ciągna	/												/	/	/
21	Urządzenia obce	NS	AS	KS										3	NIE	-

Stan pogody: SUCHO	Ocena konstrukcji dźwigarów głównych:	3,00	Ocena średnia obiektu:	3,67	OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	3,00
Temperatura: + 18oC						

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):

BRAK

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):

BRAK

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***

Parametr	Ograniczenie**	Ocena
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego		
2. Aktualna nośność obiektu		
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów		
4. Szerokość skrajni na obiekcie		
5. Wysokość skrajni na obiekcie		
6. Skrajnia / światło pod obiektem		

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)*:**

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

ZALECENIA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, ROCZNEGO Z ROKU 2018 ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO WYKONANE

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ*		NR M13/2019	
WNISKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	-	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do 20 [km/h]	NIE	-	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	-	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	-	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	-	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	-	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	-	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	-	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	-	
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1	
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	TAK	-	

UWAGI / ZALECENIA DO PLANU BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA / REMONTU OBIEKTU MOSTOWEGO:

W TRYBIE 1 ZALECA SIĘ:
- WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWYCH WRAZ Z USUNIĘCIEM ROŚLINNOŚCI WEGETUJĄCEJ NA POBOCZACH, SKARPACH, STOŻKACH

W TRYBIE 2 ZALECA SIĘ:
- WYKONANIE OCZYSZCZENIA I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ BALUSTRAD
- WYKONANIE OCZYSZCZENIA I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ GŹWIGGARÓW GŁÓWNYCH

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Konrad Wójcik	PDK/0112/OWOM/10		07.09.2019r.
2. mgr inż. Paweł Kowalewski	PDK/0089/OWOM/11		

DECYZJA / WNIOSEK* ZARZĄDCY DROGI:

Data:

.....
pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili				
Stanowisko:	Tytuł, imię i nazwisko	Podpis	Data	Uwagi

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

* - niepotrzebne skreślić, ** - wpisać „tak” lub „nie”, *** - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ ^z							NR M13/2019	
Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy								
Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	tryb wyk.	j.m.	ilość	c.j. [zł]	wartość robót [zł]	
1	Nasypy i skarpy	Wykonanie prac porządkowych, usunięcie roślinności	1	m2	48,00	6,00	288,00	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Wykonanie prac porządkowych, usunięcie roślinności	1	m2	16,00	6,00	96,00	
3	Nawierzchnia jezdni							
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki							
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad	2	mb	64,00	160,00	10 240,00	
6	Belki podporęczowe, gzymsy							
7	Urządzenia odwadniające							
8	Izolacja pomostu							
9	Konstrukcja pomostu							
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów	2	mb	32,00	300,00	9 600,00	
11	Łożyska							
12	Urządzenia dylatacyjne							
13	Przyczółki							
14	Filary							
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa							
16	Przeguby							
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka							
18	Urządzenia ochrony środowiska							
19	Zakotwienia cięgien							
20	Cięgna							
21	Urządzenia obce							
22	Inne							
							OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT [zł]	
							20 224,00	


WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data
1. mgr inż. Konrad Wójcik	PDK/0112/OWOM/10		07.09.2019r.
2. mgr inż. Paweł Kowalewski	PDK/0089/OWOM/11		

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania / remontów zapoznali się i uzgodnili:				
Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

LOKALIZACJA OBIEKTU



FOT. 1.1



FOT. 1.2



FOT. 1.3



FOT. 1.4



FOT. 1.5



FOT. 1.6



FOT. 1.7



FOT. 1.8

