


Ochrona od porażień  
Samoczynne wyłączenie zasilania  
Układ sieci TN-C-S

- — — — — Oznaczenia  
Projektowana linia oświetleniowa YAKXS 4x35, całkowita dł. linii kablowej 424mb  
- - - - - Projektowane uziemnienie FeZn 25x4

L1-L13 - projektowane stalowe słupy oświetl. ulicznego h=8m z wysięgnikiem 1m  
Uwagi  
Projektowane oświetlenie uliczne zasilane ze stupa 22/3 linii nN przy ulicy Gościńskiej w Aleksandrówce

Zamawiający:		Burmistrz Gminy Kozienice ul. Parkowa 5 26 - 900 Kozienice		Stadium: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
<div><div><div>Biuro Projektowo - Usługowe</div><div>droGaN</div></div><div></div></div>		<div>Biuro Projektowo - Usługowe "DROGAN" Grzegorz Nachyła 26-600 Radom, ul. Szczecińska 78/1 tel: 508 348 065, drogan@interia.eu</div>			
Zamierzenie budowlane: <b>BUDOWA DROGI 02KDL MIĘDZY UL. GOŚCINNĄ A UL. ZWOLEŃSKĄ</b>					
Branża:		Tytuł rysunku:			
<b>ELEKTRYCZNA</b>		<b>Schemat oświetlenia</b>			
Data:		Skala:		Nr rysunku:	
08.2018 r.		1:500		2	
Stanowisko	Imię i nazwisko		Uprawnienia		Podpis
Projektant	mgr inż. Marian Szpindor		Budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń BUA-III-8386/9/89		
Sprawdzający	inż. Piotr Bujanowicz		Budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń GP-III-7342/337/94		