

BILANS POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. POSADZKI	POW. m+19dm
0.01	Wiatrołap	–	17.1	17.1
0.02	Pom. technicz.	–	6.14	6.14
0.03	Portiernia	–	9.6	9.6
0.04	Komunikacja	–	80.41	80.41
0.05	Pom. n-la WF-u	–	14.58	14.58
0.06	WC n-la WF-u	–	3.13	3.13
0.07	Sala zajęć	–	101.87	101.87
0.08	Magazyn	–	6.52	6.52
0.09	WC męskі	–	20.14	20.14
0.10	WC damski	–	20.73	20.73
0.11	WC n/p	–	6.8	6.8
0.12	Wiatrołap	–	2.96	2.96
0.13	Sanitariaty II	–	18.79	18.79
0.14	Szatnia II	–	17.21	17.21
0.15	Sanitariaty I	–	17.21	17.21
0.16	Sanitariaty I	–	18.79	18.79
0.17	Komunikacja	–	39.36	39.36
0.18	Klatka schodowa	–	24.51	24.51
0.19	Pom. porządkowe	–	7.07	7.07
0.20	Sala gimnastyczna	–	697.9	697.9
0.21	Szatnia III	–	15.58	15.58
0.22	Sanitariaty III	–	19.21	19.21
0.23	Sanitariaty IV	–	18.64	18.64
0.24	Szatnia IV	–	15.28	15.28
0.25	Komunikacja	–	49.1	49.1
0.26	Szatnia V	–	15.28	15.28
0.27	Sanitariaty V	–	18.64	18.64
0.28	Sanitariaty VI	–	19.21	19.21
0.29	Szatnia VI	–	15.58	15.58
0.30	Klatka schodowa	–	10.15	10.15
0.31	Pom. porządkowe	–	7.05	7.05
0.32	Magazyn	–	14.56	14.56
0.33	Pom. techniczne	–	18.28	18.28
0.34	Pom. techniczne	–	6.48	6.48
0.35	Pom. techniczne	–	5.88	5.88
0.36	Magazyn	–	15.75	15.75
0.37	Pom. techniczne	–	7	7
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		1404.49	1404.49
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		1690.24	
	POWIERZCHNIA ZABUDOWY		1585.37	
	KUBATURA		–	

LEGENDA:

- Łącznik uniwersalny. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik schodowy. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik świecznikowy. Wysokość montażu 1.4m
- Czujka ruchu z czujnikiem zmierzchu - 360 st. Montaż na suficie - zasięg 6m

UWAGI:

1. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDY2o 3x1.5mm2 450/750V
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizaca osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia wysokość montażu 1.4 m
4. Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod osprzętem lub bezpośrednio w oprawach oświetleniowych

Układ Sieci: TN-S

Ochrona od porażeń: SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PSP NR 3 W KOZIENICACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA 1:100

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA – RZUT PARTERU

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DANE INWESTORA: Gmina Kozienice ul. Parkowa 5

NR RYSUNKU: E-5

ADRES BUDOWY: Kozienice, ul. Konarskiego dz nr 2203/21

luty 2019

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Knapik MAP/0052/POOE/13 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Bogdan Mitka MAP/0055/POOE/03 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych — PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Latocha — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Sportowa 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl

PRAWA AUTORSKIE ©