




- SKrzyka S1**
- 1 - 230V AC br zowry
 - 2 - 230V AC niebieski
 - 3 - Uziemienie - ołtozielony
 - 4 - 12V AC - przewód czarny z TW
 - 5 - 12V AC - przewód czarny z TW
 - 6 - GND (masa) niebieski z TW
 - 7 - Sygnał - br zowry z TW




- SKrzyka S2**
- 1 - 230V AC
 - 2 - 230V AC
 - 3 - Uziemienie - ołtozielony
 - 4 - GND (masa) niebieski z kabla zegara
 - 5 - Sygnał - br zowry z zegara




- SKrzyka S3**
- 1 - 12V AC - pomara czowry
 - 2 - 12V AC - zielony
 - 3 - GND niebieskobiły
 - 4 - Sygnał - br zowrobiły



- SKrzyki zegarów S4, S5**
- 1 - 230V AC (zasilanie trafo)
 - 2 - 230V AC (zasilanie trafo)
 - 3 - Uziemienie - ołtozielony
 - 4 - 12V AC - przewód czarny z zegara
 - 5 - 12V AC - przewód czarny z zegara
 - 6 - GND (masa) niebieski z kabla zegara
 - 7 - Sygnał - br zowry z zegara



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PSP NR 3			
W KOZIENICACH O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM			
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			SKALA ----
PROJEKT WYKONAWCZY			BRANZA: -----
SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI TABLICY WYNIKOW			ELEKTRYCZNA
DANE		INWESTOR:	
Gmina Koźienice		ul. Parkowa 5	
ADRES		Koźienice, ul. Konarskiego	
BUDOWY:		dz nr 2203/21	
PROJEKTOWAL: mgr inż. Tomasz Knapik		PODPIS:	
MAP/0062/POOE/13		Maj 2019	
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		PODPIS:	
SPRAWDZIL: mgr inż. Bogdan Mitka		PODPIS:	
MAP/0065/POOE/03		Maj 2019	
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż.		PODPIS:	
Grzegorz Latocha		<div>PODPIS:</div> <div></div>	
Pracownia Projektowa "PIK" s.c.			
Anna i Maciej PINDUROWIE			
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 092 434-42-20			
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl			