

Oznaczenia obwodów				G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	SK	EK	SSWiN	KUR	JZK	JWK	CW.1	CW.2
Opis	Zasilanie z RG	Zabezpieczenie przepięciowe III stopień	Kontrola obecności napięcia	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie szafy dystrybucyjnej	Zasilanie ekranu	Zasilanie centrali alarmowej	Zasilanie kurtyny powietrznej	Zasilanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji	Zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzacji	Zasilanie centrali wentylacyjnej	Zasilanie centrali wentylacyjnej
Moc [kW]				0.6	0.6	0.6	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	0.4	0.6	0.8	0.8	1.0	0.05	0.05	0.1	3.16	0.07	1.5	1.5
Typ kabla	YDYżo 5x6mm2			YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x2.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YKYżo 5x4mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YKYżo 3x2.5mm2	YKYżo 3x2.5mm2



O1	O1	O2	O2	O3	O3	O4	O4	O5	O5
Zasilanie oświetlenia	Zasilanie opraw awaryjnych	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie opraw awaryjnych	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie opraw awaryjnych	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie opraw awaryjnych	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie opraw awaryjnych
0.3	0.05	0.3	0.05	0.3	0.05	0.3	0.05	0.3	0.05
YDYżo 3x1.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2	YDYżo 3x1.5mm2



Układ Sieci: TN-S

Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PSP NR 3
W KOZIENICACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY — SKALA ----

SCHEMAT ZASADNICZY ORAZ WIDOK TABLICY T1 — BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DANE INWESTORA: **Gmina Kozienice**, ul. Parkowa 5

ADRES BUDOWY: **Kozienice, ul. Konarskiego**, dz nr 2203/21

NR RYSUNKU: **E-14**

luty 2019

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. Tomasz Knapik**
MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Bogdan Mitka**
MAP/0055/POOE/03
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych — PODPIS:

OPRACOWAŁ: **mgr inż. Grzegorz Latocha** — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl