BILANS POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
0.01	Wiatrołap	–	17.1	17.1
0.02	Pom. woźnego	–	6.14	6.14
0.03	Portiernia	–	9.6	9.6
0.04	Komunikacja	–	80.41	80.41
0.05	Pom. n–la WF–u	–	14.58	14.58
0.06	WC n–la WF–u	–	3.13	3.13
0.07	Sala zajęć	–	101.87	101.87
0.08	Magazyn	–	8.52	8.52
0.09	WC męski	–	20.14	20.14
0.10	WC damski	–	20.73	20.73
0.11	WC n/p	–	6.8	6.8
0.12	Wiatrołap	–	2.96	2.96
0.13	Sanitariaty II	–	18.79	18.79
0.14	Szatnia II	–	17.21	17.21
0.15	Szatnia I	–	17.21	17.21
0.16	Sanitariaty I	–	18.79	18.79
0.17	Komunikacja	–	39.36	39.36
0.18	Klatka schodowa	–	24.51	24.51
0.19	Pom. porządkowe	–	7.07	7.07
0.20	Sala gimnastyczna	–	697.9	697.9
0.21	Szatnia III	–	15.58	15.58
0.22	Sanitariaty III	–	19.21	19.21
0.23	Sanitariaty IV	–	18.64	18.64
0.24	Szatnia IV	–	15.28	15.28
0.25	Komunikacja	–	49.1	49.1
0.26	Szatnia V	–	15.28	15.28
0.27	Sanitariaty V	–	18.64	18.64
0.28	Sanitariaty VI	–	19.21	19.21
0.29	Szatnia VI	–	15.58	15.58
0.30	Klatka schodowa	–	10.15	10.15
0.31	Pom. porządkowe	–	7.05	7.05
0.32	Magazyn	–	14.56	14.56
0.33	Pom. techniczne	–	18.28	18.28
0.34	Pom. techniczne	–	6.48	6.48
0.35	Pom. techniczne	–	5.88	5.88
0.36	Magazyn	–	15.75	15.75
0.37	Pom. techniczne	–	7	7
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		1404.49	1404.49
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		1590.24	
	POWIERZCHNIA ZABUDOWY		1585.37	
	KUBATURA		–	

LEGENDA:

K1 K15	Pion odpowietrzający kan. sanitarnej
ø110	Instalacja kanalizacji sanitarnej
ø110	Instalacja odpowietrzająca kan. sanitarnej
- - - -	Instalacja odprowadzająca skropliny prowadzona pod stropem

OZNACZENIA:

Mu	Miska ustępowa
Um	Umywalka
Nr	Natrysk
P	Pisuar
wp	Wpust podłogowy

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PSP NR3 W KOZIENICACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SKALA 1:100

Rzut parteru – instalacja kanalizacji sanitarnej

BRANŻA: SANITARNA

DANE INWESTORA: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5

NR RYSUNKU: S11

ADRES BUDOWY: Kozienice, ul. Konarskiego, dz. nr 2203/21

styczeń, 2019

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Borkowski, SLK/1453/PWOS/06, Spec. Sanitarna — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wiśniewska, UAN–VIII/83861/11/87, Spec. Sanitarna — PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Rutz — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44–240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434–42–20
www.pik.pl e–mail: biuro@pik.pl