

Kozienice, 13 sierpnia 2020 r.

## Wyjaśnienia treści SIWZ

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1**

Wnosimy o odstąpienie od wymogu zastosowania systemu wykonanego ze sklejki wilgocioodpornej liściastej BFU 100 oraz pojedynczej warstwy płyty i dopuszczenia zastosowania klasycznych legarów wykonanych z litego drewna oraz podwójnej warstwy płyt wilgocioodpornych rozkładającej obciążenia.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów techniczno-jakościowych nie gorszych (takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej (patrz pkt 4.4. SIWZ). Przyjęte rozwiązanie musi spełniać określone przepisami normy co potwierdzać będą odpowiednie dokumenty (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i inne) pozwalające stwierdzić, że są one równoważne.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści, aby wykładzina sportowa PCV posiadała grubość 10 mm oraz posiadała jednorodną warstwę użytkową o gr min. 1,2 mm (wymierzonej wg jedynej przyjętej metodologii określonej przez normę PN-EN 24340:2012)?

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby dla wyeliminowania towarów niskiej jakości, wykładziny PCV na sali gimnastycznej oraz w sali fitness posiadały 3 dowolne certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych?

### **Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny PCV o grubości minimalnej 7mm oraz warstwie użytkowej min. 1,2 mm zgodnie z normą PN-EN 24340:2012, z zastrzeżeniem posiadania minimum trzech spośród poniższych certyfikatów tj.

- Certyfikat IFF;
- Certyfikat IHF/Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej;
- Certyfikat FIVB/Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej;
- Certyfikat FIBA/Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej;
- Certyfikat BWF /Międzynarodowy Związek Badmintonu.

Uwaga: Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. Certyfikację musi uzyskać producent nawierzchni do dnia wbudowania jej na obiekcie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejszy dokument przekazany Wykonawcom stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

mgr inż. Andrzej Szpiran  
DYREKTOR  
Wydziału Inżynierii

