

BILANS POWIERZCHNI				
—				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
1.01	Klatka schodowa	–	23.35	23.35
1.02	Widownia	–	128.12	128.12
1.03	Wentylatorownia	–	60.72	60.72
1.04	Klatka schodowa	–	26.48	26.48
1.05	Ścianka wspinaczkowa	–	68.61	68.61
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		307.28	307.28
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		1085.28	
	KUBATURA		–	

LEGENDA:

- Łącznik uniwersalny. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik schodowy. Wysokość montażu 1.4m
- Czujka ruchu z czujnikiem zmierzchu - 360 st. Montaż na suficie - zasięg 6m

UWAGI:

1. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDYżo 3x1.5mm2 450/750V
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizaca osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia wysokość montażu 1.4 m
4 Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod osprzętem lub bezpośrednio w oprawach oświetleniowych

Układ Sieci: TN-S

Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PSP NR 3
W KOZIENICACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT BUDOWLANY — SKALA 1:100

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA – RZUT PIĘTRA — BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DANE INWESTORA: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5 — NR RYSUNKU: E-5

ADRES BUDOWY: Kozienice, ul. Konarskiego, dz nr 2203/21 — styczeń 2019

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Knapik, MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Bogdan Mitka, MAP/0055/POOE/03
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych — PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Latocha — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl